

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE58.H00825

Срок действия с 03.03.2016 по 02.02.2019

№ 1949516

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10AE58.

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004". Российская Федерация, 344000, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 58. Телефон 2910-907, 2910-905, 2910-903, 263-88-63, 2910-904, факс 2910-914, адрес электронной почты sevkvavtest2004@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Керамический кирпич:

КР-л-пу 250x120x65/1НФ/125;150/1.2/100/ГОСТ 530-2012;

КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/125;150/1.4/100/ГОСТ 530-2012;

КР-р-пу 250x120x65/1НФ/125;150/1.2/35/ГОСТ 530-2012;

КР-р-пу 250x120x88/1,4НФ/125;150/1.4/35/ГОСТ 530-2012.

ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия".

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 4104

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия"

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Обособленное подразделение "Маркинский кирпичный завод" (ОП "МКЗ" АО "ВКТГ").

Адрес: 346471, РФ, Ростовская обл., Октябрьский район, х.Маркин, ул.Ивана Образцова, 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АО "Владимировский карьер тугоплавких глин"

ИНН 6148005499 ОГРН 1026102160303.

Адрес: 346376, РФ, Ростовская обл., Красносулинский район, ст.Владимировская (Карьер).

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 10-2/16, № 11-2/16 от 01.03.2016, выданных Испытательный центр "Академстройиспытания" ФГБОУ ВПО "Ростовский государственный строительный университет", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21CM37 от 15.07.2015, адрес: 344022, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, дом 162; Протоколов лабораторных испытаний № 3081-В, № 3084-В от 26.11.2015, выданных АИЛЦ филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Ростовской области" в г. Каменске-Шахтинском, регистрационный номер РОСС RU.0001.510876, адрес: город Каменск-Шахтинский, улица Пушкина, дом 79; Акта о результатах анализа состояния производства № АП-008/16 от 02.03.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия при добровольной сертификации в соответствии с Разрешением № AE58.H00825/1 по ГОСТ Р 50460-92. Инспекционный контроль один раз в год.

Схема сертификации: За.



Руководитель органа

Эксперт



Т.Г. ПОМЫКАЛКИНА
инициалы, фамилия

Г.А. КОЗЛОВ
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



АО ВКТГ «Маркинский кирпичный завод»
Россия, 346471, Ростовская обл., х. Маркин, ул. И.Образцова 1.
Паспорт №380

Дата составления документа: 20.10.2017г.

Партия № 380-17 (Солома)

Число изделий в партии: _____ шт.

Кирпич керамический, одинарный, лицевой, пустотелый, пластического формования
Кирпич **КР-л-пу 250x120x65/1НФ/125/1,2/100/ГОСТ530-2012**

Марка по прочности: М125
Класс средней плотности: 1,2
Марка по морозостойкости: F 100
Пустотность: 38%

Водопоглощение: 11 %
Скорость начальной абсорбции воды: 0,4 кг/м²·мин
Группа по теплотехнической эффективности: условно-эффективный
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф: 217 Бк/кг

Техник- лаборант Бреус С.В.

Дата выдачи: «12» 03 2018 г.

Подпись: _____
Данилова В.Ф.
Кладовщик
ДОВ. №2
01.01.2018
Ф.И.О.





АО ВКТГ «Маркинский кирпичный завод»
Россия, 346471, Ростовская обл., х. Маркин, ул. И.Образцова 1.

Паспорт №115

Дата составления документа: 03.04.2017г.

Партия № 115-17 (Красный)

Число изделий в партии: _____ шт.

Кирпич керамический, утолщенный, лицевой, пустотелый, пластического формования

Кирпич **КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/150/1,2/100/ГОСТ530-2012**

Марка по прочности: М150

Класс средней плотности: 1,2

Марка по морозостойкости: F 100

Пустотность: 39%

Водопоглощение: 9%

Скорость начальной абсорбции воды: 0,5 кг/м²·мин

Группа по теплотехнической эффективности: условно-эффективный

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А_{эфф}: 217 Бк/кг

Инженер по качеству С.С.Солдатченко

Дата выдачи: « 12 » 03 2018 г.

Подпись: _____

С.С.СОЛДАТЧЕНКО
КЛАДОВЩИК
ДОВ. №2
от 01.01.2018

Ф.И.О.





АО ВКТГ « Маркинский кирпичный завод»
Россия, 346471, Ростовская обл., х. Маркин, ул. И.Образцова 1.
Паспорт №329

Дата составления документа: 14.09.2017г.

Партия № 329-17 (Британия)

Число изделий в партии: _____ шт.

Кирпич керамический, утолщенный, лицевой, пустотелый, пластического формования

Кирпич **КР-л-пу 250x120x88/1,4НФ/150/1,4/100/ГОСТ530-2012**

Марка по прочности: М 150

Класс средней плотности: 1,4

Марка по морозостойкости: F 100

Пустотность: 38 %

Водопоглощение: 8%

Скорость начальной абсорбции воды: 0,4 кг/м²·мин

Группа по теплотехнической эффективности: условно-эффективный

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф: 217 Бк/кг

Техник- лаборант Бреус С.В.

Дата выдачи: «12» 03 2018 г.

Подпись. _____

ДАНИЛОВА В.Ф.
КЛАДОВЩИК
ДОВ. №2
01.09.2018
Ф.И.О.

